


# Schéma Unifilaire

Date: .././20..



Le responsable de  
l'exécution des travaux :

Le délégué de  
L'organisme de reconnu



## Générateurs photovoltaïques .....

String 1: ... PV de ... Wc

String 2 : ... PV de ... Wc

String 3 : ... PV de ... Wc

Puissance totale: ... Wc

Flex Sol 2 x 6 mm<sup>2</sup>  
(par string)

VOB 4 mm<sup>2</sup>

Disjoncteurs intégrés à l'onduleur SMA, système ESS




## Onduleur réseau SMA .....

Avec mode surveillance et découplage réseau.

Numéro de série .....

XVB 4 mm<sup>2</sup>

VOB 2,5 mm<sup>2</sup>



## Compteur d'énergie Classe 2 pour Certificats Verts

Type de compteur: .....

Numéro de compteur: .....

Index: ..... kWh

XVB 4 mm<sup>2</sup>

Disjoncteur automatique ... A


EAN: .....

Num. Compteur: .....

Index Jour: .....

Index Nuit: .....

XVB 4 mm<sup>2</sup>



Nom:

Adresse: